

Акт

Осмotra и проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации.

«21» сентября 2023 г

г. Челябинск

Место проведения проверки: МБДОУ «ДС № 368 г. Челябинска»

Комиссией в составе:

Ген. Директор ООО УО «Корвел» Иксатов А.А.

Представитель учреждения _____

Проведен осмотр и проверка работоспособности АПС и СОУЭ

В здании: МБДОУ «ДС № 368 г. Челябинска»

По адресу: 454139 г. Челябинск, ул. Суркова, 22.

Список проверяемого оборудования: ПКП «Сигнал-20П» -1 шт., «С2000-М» -1шт, «С2000-КПБ» -1шт, «РОКОТ-2» -1шт, «Скат 1200и7» -2шт, ПАК «Стрелец-Мониторинг» -1шт.

УСТАНОВЛЕНО:

1. Системы АПС подключены, находятся в рабочем состоянии.
2. Сигнал пожар проходит по радиоканалу в ПЧ 101.
3. Система СОУЭ в рабочем состоянии – 3-й тип.
4. ПАК «Стрелец-Мониторинг» в рабочем состоянии

Рекомендации:

1. Провезти модернизацию системы АПС с нормами настоящего времени.

Ген. Директор ООО УО «Корвел» _____



Представитель учреждения _____

