

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 368 г. Челябинска»
Адрес: 454129 г. Челябинск, ул. Суркова, 22, тел. (351) 253-08-72
электронный адрес: mdou368@yandex.ru; mdou_368@mail.ru

№ п/п	наименование ОО	предписание Роспотребнадзора	Срок выполнения	предписание Госрозннадзора	срок выполнения
1	МБДОУ «ДС № 368 г. Челябинска»	1. Ремонт системы принудительной вентиляции на пищеблоке и прачечной, с проведением лабораторных замеров контроля эффективности работы вентиляции	По мере финансирова ния	№ 477/1/1 от 30.09.2020 1. В групповой ячейки «Цветничок» ширина эвакуационного выхода менее 1,2м. Фактически 0,65м. при числе эвакуирующихс я более 15 чел. 2. В групповой ячейки «Малышок» ширина эвакуационного выхода менее 1,2м. Фактически 0,65м. при числе эвакуирующихс я более 15 чел. 3. В групповой ячейки «Ласточка» ширина эвакуационного выхода менее 1,2м. Фактически 0,53м. при числе эвакуирующихс я более 15 чел. 4. В групповой ячейки «Ёлочка»	Июнь 2021г.

				<p>ширина эвакуационного выхода менее 1,2м. Фактически 0,53м. при числе эвакуирующихся более 15 чел.</p> <p>5. В спортивном зале ширина эвакуационного выхода менее 1,2м. Фактически 0,63м. при числе эвакуирующихся более 15 чел.</p>	
	<p>МБДОУ «ДС № 368 г. Челябинска» СП</p>	<p>1. Ремонт системы принудительной вентиляции на пищеблоке и прачечной, с проведением лабораторных замеров контроля эффективности работы вентиляции</p>	<p>По мере финансирования</p>	<p>Предписаний нет.</p>	

Заведующий

Н.Л.Барабаш