

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, тел. 791-29-64, E-mail: gpn_chel@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 477/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №368 г. Челябинска»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Челябинска по пожарному надзору, начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Огорокова А.В. № 477 от 15.09.2020

(наименование органа ГПН)

в соответствии со ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:
«29» сентября 2020 г. с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность 1 час.

«30» сентября 2020 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 30 мин.

старшим инспектором ОНДиПР по г. Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области капитаном внутренней службы Генце Евгением Вильгельмовичем проведена **внеплановая выездная проверка**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №368 г. Челябинска»

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ «ДС №368 г. Челябинска» Барабаш Натальей Леонидовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № П р е д п и с а н и я | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнено) |
|-------------------------|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | В групповой ячейки «Цветничок» ширина эвакуационного выхода при числе эвакуирующихся более 15 чел менее 1,2 м. (фактически 0,65м. замер произведён рулеткой ЭНКОР, заводской №11) | п.1, ч.2, ст1; ч.4, ст.4; ч.1, ст.6; Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | 01.10.2021 | |
| 2. | В групповой ячейки «Малышок» ширина эвакуационного выхода при числе эвакуирующихся более 15 чел. менее 1,2 м. (фактически 0,65м. замер произведён рулеткой ЭНКОР, заводской №11) | п.1, ч.2, ст1; ч.4, ст.4; ч.1, ст.6; Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | 01.10.2021 | |

| | | | | |
|----|---|--|------------|--|
| 3. | В групповой ячейки «Ласточка» ширина эвакуационного выхода при числе эвакуирующихся более 15 чел. менее 1,2 м. (фактически 0,53м. замер произведён рулеткой ЭНКОР, заводской №11) | п.1, ч.2, ст1; ч.4, ст.4; ч.1, ст.6; Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | 01.10.2021 | |
| 4. | В групповой ячейки «Ёлочка» ширина эвакуационного выхода при числе эвакуирующихся более 15 чел. менее 1,2 м. (фактически 0,53м, замер произведён рулеткой ЭНКОР, заводской №11) | п.1, ч.2, ст1; ч.4, ст.4; ч.1, ст.6; Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | 01.10.2021 | |
| 5. | В спортивном зале ширина эвакуационного выхода при числе эвакуирующихся более 15 чел. менее 1,2 м. (фактически 0,63м. замер произведён рулеткой ЭНКОР, заводской №11) | п.1, ч.2, ст1; ч.4, ст.4; ч.1, ст.6; Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | 01.10.2021 | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание начальнику ОНДиПР по городу Челябинску или заместителю начальника ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДиПР
по г. Челябинску Генце Евгений Вильгельмович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«30» 09 2020 г.

М.П.*

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«30» 09 2020 г.

(должность, фамилия, инициалы)

Телефон «Доверия» Главного управления МЧС России по Челябинской области 8 (351) 239-99-99;
Единый «телефон доверия» МЧС России 8 (499) 216-99-99

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России
по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, эл. адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24А, телефон (8-351) 791-29-64

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по городу Челябинску
г. Челябинск Копейское шоссе, 35
(место составления акта)

“ 30 ” сентября 2020 г.
(дата составления акта)

15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 477

30 сентября 2020 г. по адресу: г. Челябинск, ул. Суркова, 22
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 477 от 15 сентября 2020 г. выданного начальником ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Окорочковым А.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **внеплановая** выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №368 г. Челябинска»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«29» сентября 2020 г. с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность 1 час.

«30» сентября 2020 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 час 30 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДиПР по г. Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

Заведующий МБДОУ «ДС №368 г. Челябинска» Барабаш Наталья Леонидовна 17.09.2020

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: №19-2020-151 от 16.09.2020

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(-а), проводившие проверку: старший инспектор ОНДиПР по г. Челябинску; Государственный инспектор г. Челябинска по пожарному надзору Генце Евгений Вильгельмович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МБДОУ «ДС №368 г. Челябинска» Барабаш Н.Л.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Помещения детского сада расположены в отдельно стоящем двухэтажном здании, 2-й степени огнестойкости, 1975 года постройки. Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1. (здания дошкольных образовательных организаций). Наружные стены кирпичные, перекрытия ж/б плиты, кровля мягкая, отопление центральное водяное, освещение электрическое. Внутренняя отделка – оштукатурено, побелено, окрашено водоземлюсионной краской. Помещения обеспечены телефонной связью. Подъезды к зданию

свободны. Наружное пожаротушение осуществляется от 2-х пожарных гидрантов. Помещения защищены автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре 3-го типа в здании смонтировано оборудование передающие сигнал о пожаре в подразделение пожарной охраны без участия работников. На путях эвакуации предусмотрено аварийной (эвакуационное) освещение. Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения, согласно норм расчёта. На объект выполнена декларация пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки исполнения ранее выданного предписания, установлено что пункты 1,2,3,4,5 предписания № 593/1/1 от 23.08.2019 г. не выполнены, а именно:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) наименование нормативно правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены | Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|-------|---|--|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | В групповой ячейки «Цветничок» ширина эвакуационного выхода при числе эвакуирующихся более 15 чел менее 1,2 м. (фактически 0,65м. замер произведён рулеткой ЭНКОР, заводской №11) | п.1, ч.2, ст1; ч.4, ст.4; ч.1, ст.6; Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | МДОУ «ДС №368 г. Челябинска»; Заведующий МБДОУ «ДС №368 г. Челябинска» Барабаш Н.Л. |
| 2. | В групповой ячейки «Малышок» ширина эвакуационного выхода при числе эвакуирующихся более 15 чел. менее 1,2 м. (фактически 0,65м. замер произведён рулеткой ЭНКОР, заводской №11) | п.1, ч.2, ст1; ч.4, ст.4; ч.1, ст.6; Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | МДОУ «ДС №368 г. Челябинска»; Заведующий МБДОУ «ДС №368 г. Челябинска» Барабаш Н.Л. |
| 3. | В групповой ячейки «Ласточка» ширина эвакуационного выхода при числе эвакуирующихся более 15 чел. менее 1,2 м. (фактически 0,53м. замер произведён рулеткой ЭНКОР, заводской №11) | п.1, ч.2, ст1; ч.4, ст.4; ч.1, ст.6; Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | МДОУ «ДС №368 г. Челябинска»; Заведующий МБДОУ «ДС №368 г. Челябинска» Барабаш Н.Л. |
| 4. | В групповой ячейки «Ёлочка» ширина эвакуационного выхода при числе эвакуирующихся более 15 чел. менее 1,2 м. (фактически 0,53м. замер произведён рулеткой ЭНКОР, заводской №11) | п.1, ч.2, ст1; ч.4, ст.4; ч.1, ст.6; Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | МДОУ «ДС №368 г. Челябинска»; Заведующий МБДОУ «ДС №368 г. Челябинска» Барабаш Н.Л. |
| 5. | В спортивном зале ширина эвакуационного выхода при числе эвакуирующихся более 15 чел. менее 1,2 м. (фактически 0,63м. замер произведён рулеткой ЭНКОР, заводской №11) | п.1, ч.2, ст1; ч.4, ст.4; ч.1, ст.6; Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | МДОУ «ДС №368 г. Челябинска»; Заведующий МБДОУ «ДС №368 г. Челябинска» Барабаш Н.Л. |

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):---

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): Предписание №593/1/1 от 23.08.2019 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

Нарушений не выявлено: ---

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание № 477/1/1 от 30.09.2020 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
г. Челябинска по пожарному надзору

(подпись)

Е. В. Генце

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а):

Арапова Елена Александровна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 30 ” 09 20 20 г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (-их) проверку)

Телефон «Доверия» Главного управления МЧС России по Челябинской области 8 (351) 239-99-99;
Единый «телефон доверия» МЧС России 8 (499) 216-99-99

Заведующему МБДОУ «Детский сад
№368 г.Челябинска»
Барабаш Н.Л.

Ул. Суркова, 22
г. Челябинск, 454000

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 032699

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

06 сентября 2019 г.

г. Челябинск

Я, государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Прыкин А.Н., находясь в отделе надзорной деятельности и профилактической работы № 3 по адресу: г. Челябинск, Копейское шоссе.35 каб. № 302, рассмотрев протокол № 526 об административном правонарушении, составленный 28.08.2019 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору Поповичевой О.С., и другие материалы дела об административном правонарушении, в отношении должностного лица:

| | |
|---|---|
| 1. Фамилия, Имя, Отчество | Барабаш Наталья Леонидовна |
| 2. Дата и место рождения | 15.02.1977 г.р. город Челябинск |
| 3. Адрес места жительства, тел. | г.Челябинск, улица 5 Электровозная, 38 |
| 4.Место работы (учебы) | МБДОУ ДС №368 |
| 5.Занимаемая должность | заведующий |
| 6. Заработная плата (иной заработок) | не установлена |
| 7. Документ, удостоверяющий личность | паспорт серия 75 98 № 097146 выдан 05.02.1999 года Ленинским РУВД города Челябинска |
| 8.Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда | не привлекалась |

УСТАНОВИЛ:

23 августа 2019 года в 14 часов 00 минут при эксплуатации территории, здания и помещений МБДОУ «Детский сад №368 г.Челябинска», расположенного по адресу: 454000 г.Челябинск, улица Суркова, 22 при проведении планового мероприятия по надзору, являясь ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности, нарушил требования пожарной безопасности, а именно:

1. В групповой ячейке «Цветничок» ширина эвакуационного выхода менее 1,2 м. (фактически 0,65м.) при числе эвакуирующихся более 15 чел. Осн.: п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ФЗ № 123 от 22.07.08г. СП 1.13130.2009 п.5.2.14;
2. В групповой ячейке «Малышок» ширина эвакуационного выхода менее 1,2 м. (фактически 0,65м.) при числе эвакуирующихся более 15 чел. Осн.: п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ФЗ № 123 от 22.07.08г. СП 1.13130.2009 п.5.2.14;
3. В групповой ячейке «Ласточка» ширина эвакуационного выхода менее 1,2 м. (фактически 0,53м.) при числе эвакуирующихся более 15 чел. Осн.: п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ФЗ № 123 от 22.07.08г. СП 1.13130.2009 п.5.2.14;
4. В групповой ячейке «Елочка» ширина эвакуационного выхода менее 1,2 м. (фактически 0,53м) при числе эвакуирующихся более 15 чел. Осн.: п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ФЗ № 123 от 22.07.08г. СП 1.13130.2009 п.5.2.14;
5. В спортивном зале ширина эвакуационного выхода менее 1,2 м. (фактически 0,63 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел. Осн.: п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ФЗ № 123 от 22.07.08г. СП 1.13130.2009 п.5.2.14.

За что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - «Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи».

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вам необходимо:

1. Рассмотреть настоящее представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
2. Принять меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, путем:

- издания распорядительных документов о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности;
- разработки и утверждения плана устранения нарушений требований пожарной безопасности;
- обращения в соответствующие органы (учредителям) о необходимости выделения денежных средств на выполнение и соблюдение требований пожарной безопасности.

3. В течение 1 (одного) месяца со дня получения Вами настоящего представления необходимо сообщить о принятых мерах (по п. 2) в орган, должностному лицу, вынесшим данное представление.

Одновременно разъясняю, что в соответствии статьи 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Объявить должностному лицу, что он, либо иные защитники имеют право обжаловать настоящее представление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии (в порядке главы 30 КоАП РФ) в вышестоящий орган – управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Пушкина, 68; вышестоящему должностному лицу - главному государственному инспектору ОНДиПР №3 по пожарному надзору по адресу: г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, каб. 26; вышестоящему должностному лицу - главному государственному инспектору Челябинской области по пожарному надзору по адресу: г. Челябинск, ул. Пушкина, 68; либо в суд по месту рассмотрения дела.

Государственный инспектор
г. Челябинска по пожарному надзору
(подпись лица, вынесшего постановление)

А.Н. Прыкин

Представление получил 15.06.2019 Иванов И.И. Выходцев
(дата, подпись, должность, фото)

Представление направлено _____
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)